

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

No : 559A-CPR-(00oi)

1. **Code d'identification unique du type de produit :**

Détection de feu /Alarme incendie : alarme avec liaison radio et détection de la chaleur  
Model NO. : DETC45BNFC

Type, lot, numéro de série ou tout autre élément permettant l'identification de la construction produit comme requis en vertu de l'article Article 11(4) :

Détecteur de fumée avec batterie alimentée, photoélectrique avec liaison radio et détection de chaleur  
Modèle DETC45BNFC

2. **Utilisation ou utilisations prévues du produit de construction, conformément à la norme harmonisée applicable, spécification technique, comme prévu par le fabricant :**

Destiné à la sécurité incendie et installé dans les bâtiments

3. **Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :**

SITERWELL ELECTRONICS CO.,LIMITED  
No.76 Haichuan Road, Chuangye Zone B, Jiangbei, Ningbo, China  
Tel: 0086-574-83076653 Fax: 0086-574-83076652  
Email : sales@china-siter.com

4. **Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:**

Non applicable

5. **Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, comme indiqué à l'annexe V:**

Système 1

6. **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :**

EN 14604: 2005 / AC: 2008 avertisseur de fumée

L'organisme de certification de produit notifié n ° 0359 a effectué la détermination du type de produit sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), le calcul du type, les valeurs tabulées ou la documentation descriptive du produit, l'inspection initiale de l'usine de fabrication et du contrôle de la production en usine et la surveillance continue, évaluation et évaluation du contrôle de la production en usine.

7. **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique a été délivrée :**

Document N° : RD-559A-40-001

½

2016.11.15

REV : A

ST-QP-RD-0 040/10Y

Non applicable

**8. Performance déclarée**

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique harmonisée
Activation des conditions nominales/ sensibilité, réponse retard (temps de réponse) et performance en condition de feu	OK	EN 14604: 2005 / AC: 2008
Fiabilité opérationnelle	dss	
Tolérance à la tension d'alimentation	OK	
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, délai de réponse et résistance à la température	OK	
Durabilité de fonctionnement, fiabilité, résistance aux vibrations	OK	
Durabilité de fonctionnement, fiabilité, résistance à l'humidité	QdSS	
Durabilité de fonctionnement, fiabilité, résistance à la corrosion	OK	
Durabilité de fonctionnement, fiabilité, stabilité électrique	OK	

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 8. Cette déclaration des performances est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

**Signature du distributeur**

**LIFEBOX**  
*David ALMEIDA*  
**Directeur Général**

**LIFEBOX WKBM**

12 villa des Sablons - 92200 Neuilly sur Seine

Tél. : 01 55 62 00 35 - Fax : 01 55 62 00 39

RCS 485 372 452

21/06/2015

**LIFEBOX**  
LA SECURITE SERVICES COMPRIS

SAS WKBM (siège Social) 12 Villa des Sablons 92 200 Neuilly sur Seine, enregistrée au RCS PARIS sous le n° 485 372 452